



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)**

ул. Большая Морская, д. 40, лит. А
г. Санкт-Петербург, 190031
тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34
09.09.2021 № **ИГ-130-3566**

На № 34336808 от 17.08.2021

О рассмотрении обращения

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, поступившее на сайт Главного управления (регистрационный № ГИ-130-3137 от 18.08.2021), сообщает следующее.

При подготовке к проведению внеплановой выездной проверки по указанному Вами факту нарушения требований пожарной безопасности на территории жилого комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Таможенная, д. 11, управляющей компанией которого является ООО «Светлый мир «Внутри», в соответствии с требованием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района управления по Курортному району Главного управления (далее – Отдел) направил в прокуратуру Курортного района г. Санкт-Петербурга заявление для согласования данной проверки. Из прокуратуры Курортного района г. Санкт-Петербурга 02.09.2021 был получен отказ в согласовании, ввиду отсутствия оснований для её проведения. Таким образом, провести проверку по факту, изложенному в Вашем обращении, не представляется возможным.

Одновременно сообщаем следующее, в соответствии с требованиями пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения

беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

На основании статьи 45 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в рамках профилактических мероприятий сотрудниками Отдела был осуществлен профилактический визит на объект надзора, в ходе которого было установлено следующее.

Объект надзора представляет собой комплекс зданий на территории, огороженной забором, на которую имеется 3 функциональных въезда, в том числе для пожарной техники. Перед въездом со стороны улицы Таможенной установлены боллард (автоматическое заградительное устройство) и шлагбаум (далее – Устройство). Указанные устройства открываются дистанционно с пульта управления, установленного в помещении поста охраны, ведущего круглосуточное дежурство непосредственно у места их установки, что не противоречит пункту 71 Правил. В ходе профилактического визита ООО «Светлый мир «Внутри» проинформирован об обязательных требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к данному объекту надзора, и недопустимости их нарушения.

Заместитель начальника Главного управления

Ю.А. Блохин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E3786D8AEB11FE0DA54209E7
Владелец: Блохин Юрий Александрович
Действителен с 14.10.2020 по 14.01.2022